



TSM Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.
958 30 Partizánske, Nemocničná ul. č. 979/1

**Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná 979/1,
958 30 Partizánske,**

zastúpené konateľom spoločnosti Ing. Tiborom Kúdelom

v y h l a s u j ú

súťaž a vyzývajú uchádzačov na podávanie návrhov na:

**„ Cenovú ponuku na dodanie troch kondenzačných výmenníkov - SPALINY / VODA
pre kotolňu D - LUHY Partizánske“.**


Potrebné informácie získate v prílohe : **Podklady pre vypracovanie cenovej ponuky na
dodanie troch kondenzačných výmenníkov - SPALINY / VODA pre kotolňu D - LUHY
Partizánske**

alebo na č.t. 0915749081, 0907732978

Za účelom vypracovania súťažných návrhov uvádzame nasledovné podmienky:

1. Súťažný návrh je možné doručiť poštou, alebo priamo u vyhlasovateľa súťaže na adresu Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske.
2. Súťažný návrh musí byť doručený v zalepenej obálke s označením „**Súťaž Cenová ponuka na dodanie troch kondenzačných výmenníkov - SPALINY / VODA pre kotolňu D - LUHY Partizánske**“ s uvedením obchodného názvu uchádzača v termíne najneskôr do 3.5.2024 do 14.00 hod.
3. Lehota na vyhodnotenie súťažných návrhov je stanovená v termíne do 7.5.2024
4. Lehota na oboznámenie uchádzačov s vyhodnotením súťaže je stanovená v termíne do 14.5.2024
5. Lehota viazanosti súťažných návrhov je v termíne do 3.6.2024
6. Lehota na uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom je stanovená v termíne do 21.5.2024
7. Súťažný návrh doručený po lehote určenej v podmienkach súťaže bude neotvorený vrátený predkladateľovi návrhu.
8. Do vyhodnotenia návrhov bude zaradený len návrh, ktorý splní podmienky súťaže.
9. Súťažné návrhy vyhodnotí komisia, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže.
10. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo nevybrať žiadny súťažný návrh, odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú, predĺžiť lehotu na predkladanie návrhov a predĺžiť lehotu viazanosti súťažných návrhov.
11. V súťažnom návrhu musia byť uvedené podmienky podľa : „**Podklady pre vypracovanie cenovej ponuky na dodanie troch kondenzačných výmenníkov - SPALINY / VODA pre kotolňu D - LUHY Partizánske**“, .

V Partizánskom 25.4.2024



Ing. Tibor Kúdela
konateľ spoločnosti

Tel.: 0918905091
038/7493296

Bankové spojenie: ČSOB Partizánske
číslo účtu: SK097500000004003205210

IČ DPH: SK2020139902
IČO: 36311693

Spoločnosť zaregistrovaná v OR Okresného súdu Trenčín, odd. Sro vl. číslo. 19422/R

**Podklady pre vypracovanie cenovej ponuky na dodanie troch kondenzačných výmenníkov
spaliny / voda pre kotolňu D - LUHY Partizánske**

Objednávateľ: Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.
Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske

Miesto rekonštrukcie: Kotolňa D – Luhy Partizánske ul. Gen. Svobodu súpisné číslo 1084/36
evidované na pozemku parcelné číslo 4598

Predmet zákazky: Rekonštrukcia teplovodnej kotolne D - LUHY Partizánske: Dodanie troch kondenzačných výmenníkov spaliny/voda v zmysle odsúhlasenej Projektovej dokumentácie Modernizácia sústavy zásobovania teplom sídliska LUHY PARTIZÁNSKE pracoviskom TI.

Podmienky pre vypracovanie ponuky:

Požadované údaje obsahu ponuky

1) Cena

- Celková cena za 3ks

Cenu žiadame uviesť v členení:

- cena bez DPH
- DPH
- Cena s DPH
- Pokiaľ uchádzač nie je platca DPH uvedie len konečnú cenu a uvedie, že nie je platcom DPH

2) Cena jednotlivo

- cena za 1ks bez DPH

3) Špecifikácia je v zmysle odsúhlasenej Projektovej dokumentácie Modernizácia sústavy zásobovania teplom sídliska LUHY PARTIZÁNSKE pracoviskom TI:

TOTALECO veľ. 14, tepelný výkon $Q_E = 96 \text{ kW}_t - 208 \text{ kW}_t$ - 3ks

Prietok 25 - 80 m³/hod, tlaková strata 4,0 m v.s.

(ekonomizér E) $p_{\max} = 0,6 \text{ MPa}$, $m = 335 \text{ kg}$;

Priemer spalínového hrdla 500 mm vstup

Priemer spalínového hrdla 400 mm výstup

Množstvo kondenzátu 285 l/hod

Odvod kondenzátu DN 32 mm

Odpor na strane spalín 180 Pa

4) Platobné a fakturačné podmienky

- splatnosť faktúr

5) Doklady preukazujúce spôsobilosť predávajúceho:

- Výpis z obchodného registra
- Referencie

6) Návrh zmluvy na Dodanie troch kondenzačných výmenníkov spaliny / voda pre kotolňu D - LUHY Partizánske.

7) Záručné a reklamačné podmienky.

8) Ostatné podmienky:


Pokiaľ uchádzač nevypracuje cenovú ponuku podľa stanovených podmienok, jeho ponuka nebude vyhodnocovaná.

Termín dodania ponuky **do 3.5.2024 do 14.00 hod.** na adresu:

Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske

Partizánske dňa 25.4.2024



Ing. Tibor Kúdela
konateľ spoločnosti

Nahliadnutie do Projektovej dokumentácie je na vyžiadanie.